ТЕСС–ИНЖИНИРИНГ

Карта заказа
Теплосчетчик СТУ-1 Модель 3



Ф.И.О. :

Низвание фирмы :

Телефон :

E-mail :

	Канал 1 (подача)	Канал 2 (обратка)	Канал 3 (подача)	Канал 4 (обратка)	Канал 1 (подача)	Канал 2 (обратка)	Канал 3 (подача)	Канал 4 (обратка)													
СТУ-1-																					
	1	2				3				4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1
- **3.1** - Модель *(1 канал)*
- **3.2** - Модель *(2 канала)*
- **3.3** - Модель *(3-4 канала)*

2

Виды измерительных участков:
- **K** - ПП11 *- с продольным расположением ПЭП и отражателями, давление до 1,6МПа*
- **T** - ПП12 *- X - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
- **U** - ПП14 *- U - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
- **W** - ПП15 *- прямолинейный прямопроходной измерительный участок, давление до1,6 МПа, под заказ 2,5 МПа*
- **0** - Безтрубный

3 | **000мм** - Диаметры УПР,

4 | **000м** - Длины соединительных кабелей

5

Вид соединения УПР:
- **O** - фланцевое;
- **Z** - резьбовое; *(от15 до 40мм)*
- **E** - сварное

6

Материал корпуса УПР:
- **Q** - коррозионно-стойкая сталь; 12Х18Н10Т
- **F** - углеродистая нелегированная сталь; Сталь20, 09Г2С

7

Проведение первичной поверки:
- **R** - поверенный методом проливки; *(УПР до 100мм включительно)*
- **P** - поверенный имитационным способом в один этап; *(УПР от 125мм)*
- **N** - поверенный имитационным способом в два этапа; *(УПР от 125мм)*
- **Q** - калиброванный на проливной станции для технологических целей

8

Тип комплектуемых датчиков температуры ПТС:
- **C** - 100П;
- **N** - Pt 100; *(Стандартно)*
- **S** - 500П; *(для теплосчетчиков с автономным питанием)*
- **Z** - Pt500; *(для теплосчетчиков с автономным питанием)*

9 | **A** - интерфейс RS485 с гальванической развязкой

10 | **D** - интерфейс RS232

11
- **O** - встроенный модуль Lora
- **V** - встроенный сервер Ethernet
- **Z** - встроенный GSM/GPRS модем

12

Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:
- **B** - по диаметру ; *(Стандартно)*
- **L** - по одной хорде, только для ПП-15;
- **J** - по двум хордам, только для ПП-15;
- **H** - перпендикулярно по двум диаметрам, только для ПП-15
- **C** - перпендикулярно по двум нижним хордам, только для ПП-15

13

Питание:
- **Y** - автономное питание - литиевая батарейка типа ER 34615 напряжением +3,6 В, 19 А/Ч;
- **C** - автономное питание - литиевая батарейка типа ER 34615 и дополнительная батарейка +3,6 В;
- **I** - наружный источник нестабилизированного напряжения БП-4 (БП-5) с батарейкой небольшой емкости;
- **T** - наружный источник нестабилизированного напряжения БП-4 (БП-5) и автономное питание - батарейка типа ER 34615.

14 | **B** - степень защиты ПЭП IP68

15 | **G** - ПЭП–3–65 для УСД *(устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода)*

16 | **N** - NFC - маломощный бесконтактный передатчик данных на мобильный телефон

17 | **S** - 4-х проводной термометр наружного воздуха